



भारत सरकार/Government of India
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce & Industry
 पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो) /Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
 घर क्रमांक- २१६, दूसरी मंजिल, IDBI बैंक के ऊपर, चांदमारी, गुवाहाटी, आसाम -७८१०२१
 गुवाहाटी- 781021
 House No. 216, 2nd Floor, above IDBI, Chandmari, Guwahati,
 Assam - 781021

ईमेल/E-mail :
 dyccceguwahati@explosives.gov.in
 फोन / फ़ैक्स नंबर:/Phone/Fax No : 0361 -
 2652783,2655144
 दिनांक/Dated : 03/03/2020

संख्या/No : S/EC/MG/03/1(S96518)

To,

M/s. NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL
 SCIENCES,(NEIGRIHMS),
 SURVEY No.- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY,
 MAWDIANG DIANG,
 SHILLONG,
 Taluka: NEIGRIHMS,
 District: EAST KHASI HILLS,
 State: Meghalaya
 PIN: 793018

विषय/Sub : Survey No, 83-0/14, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, MAWDIANG DIANG, Shillong, District:
 EAST KHASI HILLS, State: Meghalaya, PIN: 793018 स्थित LIQUID OXYGEN, गैस के संपीडित पात्र /
 पात्रों में भंडारण के लिए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति
 संख्या S/EC/MG/03/1 अनुज्ञप्ति निरीक्षण एवं पृष्ठांकन के बारे में/Storage of LIQUID OXYGEN gas in
 pressure vessels at Survey No, 83-0/14, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, MAWDIANG DIANG,
 Shillong, District: EAST KHASI HILLS, State: Meghalaya, PIN: 793018 - Licence No :
 S/EC/MG/03/1 grant in form LS-1A of SMPV(U) Rules, 2016-Endorsement of Licence
 Regarding

महोदय/Sir
 (s),

कृपया Jt. Chief Controller of Explosives East Circle office's के ज्ञापन सं S/EC/MG/03/1 (S96518)
 दिनांक 12/02/2020 का संदर्भ और अधोहस्ताक्षरकर्ता/ कार्यालय के अधिकारी द्वारा उपरोक्त परिसरों के किए गए
 निरीक्षण दिनांक 29/02/2020 का संदर्भ ग्रहण करें/ Please refer to the Jt. Chief Controller of Explosives
 East Circle office's Memo No. S/EC/MG/03/1 (S96518) Dated 12/02/2020 and inspection of the
 above premises by an officer of this Department on 29/02/2020 .

इस विषय लाइसेंस के साथ इसे पृष्ठांकन किया जाता है। लाइसेंस की प्राप्ति कृपया स्वीकार कर लें।/The subject
 licence is forwarded herewith duly endorsed. The receipt of the licence may please be
 acknowledged.

देर शुल्क से बचने के लिए एसएमपीवी (यू) नियम, 2016 के नियम 55 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के पुनः नवीकरण हेतु
 आवेदन '+@CircleDetails+' इस कार्यालय को इस अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त होने के पूर्व (दिनांक 30 सितम्बर
 '+@LicenceValidityYear+' को या इससे पूर्व) जमा कर दें // Please note that your application for further
 renewal shall reach this office on or before 30th September, 2020 along with all the documents
 required under Rule 55 of the SMPV(U) Rules, 2016 to avoid late fee.

भवदीय/Yours faithfully,


 उप. मुख्य विस्फोटक निरीक्षक
 गुवाहाटी 03-03-2020

<http://10.0.50.28/PesoIIIIV/licence/CustomizeLetterPrint.aspx>



Scanned with
 CamScanner



FORM LS-1/अनुप - एनएस-1क
(See Rules 50, 51, 54 and 55)/(नियम 50, 51, 54 और 55 देखें)
Licence to Store Compressed gas in pressure vessel or vessels
दाब पात्र या पात्रों में संपीड़ित गैस भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति



अनुज्ञप्ति सं/Licence No. : S/EC/MG/03/1(S96518)

फीस रफ/Fee Rs. 17600/- per year/प्रति वर्ष

Licence is hereby granted to NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS), SURVEY No.- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY ,MAWDIANG DIANG,SHILLONG, Taluka: NEIGRIHMS, District: EAST KHASI HILLS , State: Meghalaya PIN: 793018 valid only for the storage of compressed gas in 1 Number(s) of pressure vessels as indicated below in the licensed premises described below and shown in the plan No.S/EC/MG/03/1(S96518) dated 12/02/2020 subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made thereunder and to the further conditions of this licence.
श्री NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS), SURVEY No.- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY ,MAWDIANG DIANG,SHILLONG, Taluka: NEIGRIHMS, District: EAST KHASI HILLS , State: Meghalaya PIN: 793018 को नीचे वर्णित अनुज्ञप्त परिसरों में और रेखांकन संख्या S/EC/MG/03/1(S96518) dated 12/02/2020 में भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों पर 1 दाब पात्र / पात्रों में संपीड़ित गैस के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।
यह अनुज्ञप्ति 30 सितंबर 2020 तक प्रवृत्त रहेगी।
The Licence shall remain in force till the 30th September 2020.

Vessel No./वैसल नंबर	Name of Gas/गैस का नाम	State of Gas/गैस की स्थिति	Water Capacity in cubic meter/जल क्षमता (घ.मी.)	Max. working Pre. (kg/cm ²)/अधिकतम वर्किंग प्रेशर	Quantity Granted In kgs(Liquified gas)/किलोग्राम में जारी मात्रा (लिक्विफाइड गैस)
18T2258	LIQUID OXYGEN	Liquidified		9.67	17.488
Total Water capacity				9.67	9934

February 12, 2020

For Jt. Chief Controller of Explosives
EC, Kolkata
मूले संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
वर्षा

DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES/अनुज्ञप्त परिसर का विवरण और अवस्थिति

The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No. S/EC/MG/03/1 dated 12/02/2020 are situated at Shillong MAWDIANG DIANG and consists of 1 Number(s) vessel(s) for storage of :/अनुज्ञप्त परिसर, प्रदर्शित सीमा और अन्य विवरण जो संलग्न अनुमोदित रेखाचित्र क्र.S/EC/MG/03/1 दिनांक 12/02/2020 में दर्शाए गए हैं
Shillong MAWDIANG DIANG पर स्थित है और इसमें 1 वैसल सम्मिलित है।
a) Flammable/Corrosive/Toxic Gases /ज्वलनशील / संक्षारक / विषैली गैसों:
b) Non-Toxic Gases /अविषैली गैसों : LIQUID OXYGEN
and is situated at Survey No : 83-0/14 Village/Town : Shillong MAWDIANG DIANG Police Station : SHILLONG District : EAST KHASI HILLS, State: Meghalaya , Pin : 793018.
एसाद संख्या Survey No : 83-0/14 गांव या नगर : Shillong MAWDIANG DIANG पुलिस थाना SHILLONG जिला EAST KHASI HILLS राज्य Meghalaya , Pin : 793018 में स्थित है।

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS/नवीकरण के पृष्ठानक के लिए स्थान

	Date of Renewal/नवीकरण की तारीख	Date of Expiry/अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	Signature and stamp of the licensing authority/अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा
This licence shall be renewable without any concession in fee for three years in the absence of contravention of the provision of the Indian Explosives Act, 1884, or the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, framed thereunder or of the conditions of the licence./अनुज्ञप्ति, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन अधीन बनाए गए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में, फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जाएगी।			<i>Suspected & Endorsed</i> <i>Dr. M. I. Z. ANSARI</i> उप. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक गुवाहाटी

This licence is liable to be cancelled if the licensed premises are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for the term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both./यदि निरीक्षण के समय अनुज्ञप्त परिसर इससे उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो उस दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय भी होगा।



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
8, Esplanade East, 1st floor,
Kolkata - 700069

E-mail : jtccekolata@explosives.gov.in
Phone/Fax No : 033 - 22486600,22480427

13 FEB 2020

Dated : 12/02/2020

No : S/EC/MG/03/1(S96518)

MEMORANDUM

Sub : Storage of the compressed gas ,LIQUID OXYGEN in 1 Number(s) of pressure vessels by NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS), VILLAGE- MAWDIANG DIANG , MAWDIANG DIANG, Shillong, District: EAST KHASI HILLS, State: Meghalaya,
PIN: 793018 -Grant of licence under SMPV(U) Rules, 2016.

Two Copies of Licence No. S/EC/MG/03/1 dated February 12, 2020 in Form LS-1A/B of SMPV(U) Rules, 2016 granted to NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES, (NEIGRIHMS),VILLAGE- MAWDIANG DIANG , MAWDIANG DIANG, Shillong, District: EAST KHASI HILLS, State: Meghalaya,


PIN: 793018, for the subject for storage of following kinds and quantities of compressed gas valid upto 30th September 2020 , are forwarded to the Dy. Chief Controller of Explosives, Guwahati. A copy of the set of certificates and list of competent persons are enclosed herewith.

Vessel No.	Name of Gas	State of Gas	Water Capacity in cubic meter	Max. working Pre. (kg/cm ²)	Quantity Granted in kgs(Liquified gas)
18T2258	LIQUID OXYGEN	Liquified	9.67	17.488	9934
Total Water capacity			9.67		

He is requested to inspect the premises and if he is satisfied that the storage installation conforms to the approved plan and all the conditions of licence are complied with, he may endorse the licence and forward it to the licensee under intimation to this office. If however, he decides not to endorse the licence, he may return the same to this office with reasons for not endorsing,not later than three months.

Encl:As above

Yours faithfully,


(Abdul Muttalib)
Controller of Explosives
For Jt. Chief Controller of Explosives
Kolkata


To
the Dy. Chief Controller of Explosives, Guwahati

Copy forwarded to :-

1. M/s. NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS),SURVEY No.- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY,MAWDIANG DIANG, SHILLONG, Taluka: NEIGRIHMS, District: EAST KHASI HILLS State: Meghalaya Pin : 793018.with Reference to their letter No. OIN441309 dated 03/02/2020. The facilities shall not be taken into use until written permission is obtained from the respective office of the Organization.The provisions of the Rule 55 of the above said Rules shall be followed for further renewal of the licence beyond 30/09/2020.The renewal application along with fees,Original licence and other documents shall reach in the office of , so as to reach his office on or before the dated of expiry i.e 30/09/2020.

For Jt. Chief Controller of Explosives
EC, Kolkata

(For more information regarding status,fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)


28/2/2020
2020/02/28



भारत सरकार/Government of India
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce & Industry
 पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो)/Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
 8-एस्प्लानेड पूर्ब, पहली मंजिल
 कोलकाता (प.ब.)- 700069
 8, Esplanade East, 1st floor,
 Kolkata - 700069

ई-मेल/E-mail : jtccekokata@explosives.gov.in
 फोन/फैक्स/Phone/Fax No : 033 - 22486600,22480427

संख्या /No :A/S/EC/MG/03/1 (596518)

तारीख/Dated : 29/08/2019

सेवा में/To,

M/s. NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS),
 SURVEY NO- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY,
 MAWDIANG DIANG,
 SHILLONG,
 Taluka: NEIGRIHMS,
 District: EAST KHASI HILLS
 State : Meghalaya
 PIN : 793018

विषय/Subject: SURVEY NO- 83-0/14 VILLAGE- MAWDIANG DIANG CITY जिला : ,MAWDIANG DIANG,SHILLONG, District: EAST KHASI HILLS राज्य : , State: Meghalaya PIN : 793018 में LIQUID OXYGEN गैस के
 पेशर वेसल में प्रस्तावित भंडारण - स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के अंतर्गत प्रस्ताव का अनुमोदन जारी करने हेतु ।
 Proposed storage of LIQUID OXYGEN in pressure vessels in the bottling plant at Village -SURVEY NO- 83-0/14 VILLAGE- MAWDIANG DIANG CITY,MAWDIANG DIANG,SHILLONG, District: EAST
 KHASI HILLS, State: Meghalaya PIN : 793018 Grant of approval of under SMPV (U) Rules, 2016.

महोदय/Sir
 (s),

कृपया अपने पत्र संख्या OIN344347 दिनांक 23/08/2019 का अवलोकन करें ।
 Reference: your letter No. OIN344347 dated 23/08/2019

संदर्भित पत्र के साथ विषयवर्तित प्रस्ताव के बारे में प्राप्त निम्नलिखित ड्राइंग इस कार्यालय के अनुमोदन के अनुरार पाया गया तथा ड्राइंग के दो सेट विधिवत पृष्ठांकित कर भेजे जा रहे हैं ।
 The following drawings received with your letter under reference in respect subject proposal meets with the approval of this office and two set thereof is sent herewith duly endorsed.

Sr No	Drawing Date	Drawing Number	Drawing Description
1	05/08/2019	FSI/PCLNE/LAYOUT/01	Layout Plan
2	05/08/2019	FSI/PCLNE/HMR/02	Site Plan

आपको अनुमोदन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त चित्र और दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया गया है।/You are requested to submit the following additional drawings and documents for approval .

कृपया नोट करें कि स्टेज इन्सपेक्शन के अंतर्गत मान्यताप्राप्त थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसी द्वारा संगठन से अनुमोदित डिजाइन ड्राइंग के अनुसार अनुमोदित निर्माता द्वारा वेसल फॅब्रिकेट किया जाएगा।
 Please note that the vessels shall be fabricated by an approved manufacturer as per design drawings approved by this department under stage inspection by a recognized 3rd Party Inspecting Agency.

अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार सुविधाओं की स्थापना के पश्चात अनुज्ञप्ती जारी करने हेतु स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के अंतर्गत प्ररूप एलएस-1क में निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
 After installation of the facilities as per the approved drawings, you may submit the following documents for grant of licence in Form LS-1A of SMPV(U) Rules, 2016.

1. प्ररूप -एलएस-1 में आवेदन (तीन प्रतियाँ में) /Application in Form AS-1.
2. 'ऐज बिल्ट' साईट, लेआउट, फाउंडेशन, प्रत्येक पेशर वेसल के पी एण्ड आई ड्राइंग तथा फॅब्रिकेशन ड्राइंग - की 4 प्रतियाँ /4 copies of 'as-built' site, layout, foundation, P&I drawings and fabrication drawings of each pressure vessel.
3. नियम 12 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ कंट्रोल (मूल + 2 प्रतियाँ) जो कि संगठन की वेबसाइट <http://peso.gov.in> पर "सक्षम व्यक्ति" ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से बनाया गया हो ।/Test & inspection certificates (certificate of control) issued by recognized 3rd Party Inspecting Agency.(Original + 2 copies)
4. नियम 33 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किए गए सुरक्षा प्रमाणपत्र (मूल + 2 प्रतियाँ) जो कि संगठन की वेबसाइट <http://peso.gov.in> पर "सक्षम व्यक्ति" ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से बनाया गया हो ।/Safety certificates under rule 33 issued by recognized competent person.(Original + 2 copies).
5. नियम 18 और 19 के अंतर्गत वेसल और सुरक्षा वाल्व के आवधिक परीक्षण के प्रमाण पत्र की 3 प्रतियाँ (नए पात्रों के लिए आवश्यक नहीं) जो कि संगठन की वेबसाइट <http://peso.gov.in> पर "सक्षम व्यक्ति" ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से बनाया गया हो ।/3 copies of certificate of periodic tests of vessel and safety valve under rules 18 & 19 (not required for new vessels).
6. स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के अंतर्गत नियम 47 के अधीन जिला प्राधिकारी से मूल अनापत्ती प्रमाणपत्र के साथ उनके द्वारा पृष्ठांकित साईट प्लान (नए विषय/अज्वलनशील गैस के लिए आवश्यक नहीं) (मूल + 2 प्रतियाँ) ।/Original No Objection Certificate from District Authority along with a site plan endorsed by him.
7. अपेक्षित अनुज्ञप्ती शुल्क हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी, Jt. Chief Controller of Explosives, Kolkata(W.B.) के पक्ष में तथा Kolkata(W.B.) में देय बैंक ड्राफ्ट (प्रथम 5000 लिटर या उसके हिस्से के लिए रु 5000/- तथा प्रत्येक अतिरिक्त 1000 लिटर या उसके हिस्से के लिए रु 2500/-, प्रति वर्ष अधिकतम रु 50000/- तक ही सीमित है - अधिकतम 5 साल का अनुज्ञप्ती शुल्क स्वीकार्य है ।) देय शुल्क : एक वर्ष के लिए गैस की कुल 25000 लिटर जन क्षमता हेतु रु. 50000/-/Bank draft for requisite licence fee drawn on a Nationalised Bank in favour of Jt. Chief Controller of Explosives, Kolkata(W.B.) payable at Kolkata (W.B.) (Rs. 5000/- for first 5000 lt or part thereof, and Rs. 2500 for every additional 1000 lt or part thereof, limited to maximum of Rs. 50,000/- per year - maximum 3 years licence fees is acceptable). Fee to be paid: For 10000 litres total water capacity of Gas for one year is Rs.17500.
8. इस विषय में पत्राचार करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर ।/Specimen signatures of persons authorized to make correspondence in the subject matter
9. Other Documents

तथापि, यह अनुमोदन / अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति / क्लीरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छुट नहीं देता है।/This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

Note

1) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों के लिए दस्तावेज 9 (डी) से (आई) की आवश्यकता नहीं है।/Documents 9 (d) to (i) not required for Public Sector Oil Companies

2) गैस सिलिंडरों के नियमों के तहत पृथक अनुमोदन भेजा जा रहा है - संदर्भ फाइल संख्या _____ /Separate approval under Gas Cylinders Rules being sent - Reference file Nos _____

भवदीय/Yours faithfully,

(अब्दुल मुत्तालिब)
 (Abdul Muttalib)
 विस्फोटक नियंत्रक
 Controller of Explosives



Scanned with
 CamScanner



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
8, Esplanade East, 1st floor,
Kolkata - 700069

E-mail : jtccekkolkata@explosives.gov.in
Phone/Fax No : 033 - 22486600,22480427

13 FEB 2020

No : S/EC/MG/03/1(S96518)

Dated : 12/02/2020

MEMORANDUM

Sub : Storage of the compressed gas ,LIQUID OXYGEN in 1 Number(s) of pressure vessels by NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS), VILLAGE- MAWDIANG DIANG , MAWDIANG DIANG, Shillong, District: EAST KHASI HILLS, State: Meghalaya,
PIN: 793018 -Grant of licence under SMPV(U) Rules, 2016.

Two Copies of Licence No. S/EC/MG/03/1 dated February 12, 2020 in Form LS-1A/B of SMPV(U) Rules, 2016 granted to NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES, (NEIGRIHMS),VILLAGE- MAWDIANG DIANG , MAWDIANG DIANG, Shillong, District: EAST KHASI HILLS, State: Meghalaya,

PIN: 793018, for the subject for storage of following kinds and quantities of compressed gas valid upto 30th September 2020 , are forwarded to the Dy. Chief Controller of Explosives, Guwahati. A copy of the set of certificates and list of competent persons are enclosed herewith.

Vessel No.	Name of Gas	State of Gas	Water Capacity in cubic meter	Max. working Pre. (kg/cm ²)	Quantity Granted in kgs(Liquified gas)
18T2258	LIQUID OXYGEN	Liquified	9.67	17.488	9934
Total Water capacity			9.67		

He is requested to inspect the premises and if he is satisfied that the storage installation conforms to the approved plan and all the conditions of licence are complied with, he may endorse the licence and forward it to the licensee under intimation to this office. If however, he decides not to endorse the licence, he may return the same to this office with reasons for not endorsing,not later than three months.

Yours faithfully,


Encl:As above

(Abdul Muttalib)
Controller of Explosives
For Jt. Chief Controller of Explosives
Kolkata

To :
the Dy. Chief Controller of Explosives, Guwahati

Copy forwarded to :-

M/s. NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS), SURVEY No.- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY,MAWDIANG DIANG, SHILLONG, Taluka: NEIGRIHMS, District: EAST KHASI HILLS State: MeghalayaPin : 793018.with Reference to their letter No. OIN441309 dated 03/02/2020. The facilities shall not be taken into use until written permission is obtained from the respective office of the Organization.The provisions of the Rule 55 of the above said Rules shall be followed for further renewal of the licence beyond 30/09/2020.The renewal application along with fees,Original licence and other documents shall reach in the office of , so as to reach his office on or before the dated of expiry i.e 30/09/2020.


For Jt. Chief Controller of Explosives
EC, Kolkata

(For more information regarding status,fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)



Scanned with
CamScanner